

Office: Štefánikova 18,  
066 01 Humenné, Slovak republic

## PROJEKČNO – REVÍZNA KANCELÁRIA KEZ, s.r.o.

### B. PROTOKOL O URČENÍ VPLYVOV č. 1006/2019 o určení vonkajších vplyvov

#### Zloženie komisie :

	Meno	Funkcia, odborná spôsobilosť, a pod.
Predseda :	Ing. Marek Kríž	projektant, elektrotechnik špecialista
Členovia :	Ing. Marek Kríž	projektant, elektrotechnik špecialista
	Ing. Jozef Onduško	elektrotechnik špecialista

**Názov stavby :** Obecný rozhlas  
**Objekt:** Rekonštrukcia obecného rozhlasu

#### Podklady :

- podkladom pre určenie prostredia a vonkajším vplyvov bola obhliadka skutkového stavu, konzultácia so zástupcom prevádzkovateľa a investora
- STN 33 2000-5-51:2010-05, STN 33 2000-7-701:2007-10

#### ROZHODNUTIE

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-1:2009-04:

**Prostredie:** AA5, AB7, AC1, AD1, AE5, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM1, AN2, AP1  
AQ3, AS2, AT2, AU2

**Využitie:** BA4, BC2, BD1, BE1

**Konštrukcia budovy:** CA1, CB1

**Zdôvodnenie :** Druh prostredia a vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe zohľadnenia klimatických podmienok v mieste stavieb a charakteru ich prevádzky

V Humennom jún 2019

---

podpis predsedu komisie